

TOMAS

CONVENCIONES GENERALES

SALIDA PARA LAMP- PARA INCANDESCENTE	INTERRUPTORES
DE TECHO(ROSETA)	SENCILLO
DE MURO	DOBLE
INGRUSTADA (BALA) TIPO DULUX 2x26W	TRIPLE
FAROL	CONMUTABLE
PUNTO DE DERIVACION	CONN. DOBLE
PROYECTOR	CONNUT.+DOBLE
LUZ DE PENUMBRA	CONNUT.+DOBLE
BALA METALHALOGENA 220V - 70W	CUATRO VIAS
LAMPARA EMERGENCIA	DIMMERS
	SENCILLO + CONMUTABLE
	TOOMA SENCILLA
	BOTON TIMBRE
	BOTON PULSADOR

SALIDA PARA LAM.	TUBERIA CONDUIT.
FLUORESCENTE (6SC 1x100)	TECHO Y MUIROS
1X20	PISO
2X20	TELEFONO
1X40	ANTENA T.V.
2X40	CITOFONO
2X40	INTERCOMUNICAD
2X75	C.C.T.V.
PUNTO DE DERIVACION	SONIDO
SALIDA PARA LAMP. 60X60	CONTROL REMOTO
	TABLEROS DE AUTOMATICO

SALIDA PARA TOMACOR.	SALIDA DE COMUNICACION
TRIFASICA	BOTON TIMBRE
DOBLE DE MURO	CAMPANA DE TIMBRE
TOMA REGULADA	VOZ Y DATOS
CONTROLADA POR INTERRUPTOR	TELEFONO DE PISO
UTENSILIOS	TELEFONO
NEVERA	INTERCOMUNICADOR
LAVADORA	ELIMINADOR
EXTRACTOR	CAJA PASO TELEF.
LAVAPLATOS	CAJA PASO CITOF.
TRITURADOR	STRIP TELEFONO
CALENTADOR 208V.	STRIP PARCIAL CITOFONOS
CALENTADOR 120V.	ANTENA T.V
ESTUFA 220 V	CAMARA C.C.T.V
SECADORA 208V.	SONIDO
HORNO 220 V	CAJA DE PASO T.V.
HORNO MICROHON.	

- NOTAS:**
- 1- TODA LA TUBERIA SERA Ø1/2" Y EL CONDUCTOR NO 12 AVG EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE.
 - 2- TODA LA TUBERIA SERA CONDUIT PVC NDRMA IODNTEC 979
 - 3- TODA LA TUBERIA DE INSTALACION ELECTRICA LEVantara UN CONDUCTOR DE TIERRA No.12 DESNUDDO CARA EN LDS PLANDS
 - 4- EN ZONAS HUMEDAS SE INSTALARAN TOMAS DE PROTECCION TIPO GF CI
 - 5- TODA LA TUBERIA INSTALADA A LA VISTA SERA METALICA TIPO EMT

INGEPRED S.A.S.
PROYECTOS ELECTRICOS
gerente@cecalingpred.com
Bogotá, D.C.



PROYECTO:
CONTRATO N° 980 DE 2017 ADECUACION Y REMODELACION UCI ADULTOS HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA


CONTIENE:
DISEÑO RED ELECTRICA SISTEMA DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

INGENIERO ELECTRICO:
ALVARO LEANO
MAT: CN 206-08987

MODIFICACIONES:

N°	FECHA	TIPO DE MODIFICACION

LOCALIZACION GENERAL:



FECHA:
ABRIL 2018

ESCALA:
1:75

PLANO:
ELEC-2

DIJULO: DE: 3