

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA



ACTA No 01

COMITÉ: ADMINISTRATIVO

REUNION

DE:

FECHA: JULIO 07 DEL 2014 HORA INICIO: 8:30 A.M. HORA TERMINACION: :00 P.M.

ASISTENTES	
NOMBRE	AREA O SERVICIO
VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
GLEMNYS OSORIO	LIDER DE PROYECTO MANTENIMIENTO
IRINA TOMILINA	PROFESIONAL MANTENIMIENTO
ANGELICA BOSIGAS	PROFESIONAL MISION CONTRTATACION
LUIS ENRIQUE AICARDY	INGENIERO ELABORACION ESTUDIO REFORZAMIENTO HUS
ANDRES CARVAJAL	ASESOR PROYECTO REFORZAMIENTO
ING.EDINSON GOMEZ	CABAR CONSTRUCCIONES SAS. EMPRESA ASISTENTE A VISITA

OBJETIVO DE LA REUNION

VISITA DE OBRA CONVOCATORIA PUBLICA N.20 DE 2014 PARA LA CONTRATACON DE OBRA MEDIANTA EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE RESJUSTE DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

TEMAS A TRATAR

- Plan de contingencia

- Sistema de construcción estructural

- Visita a las áreas a intervenir

DESARROLLO

A la visita de obra se presenta un solo oferente que corresponde al Ing.Edinson Gómez de la firma CABAR CONSTRUCCIONES, presentando los requisitos solicitados en el pliego numeral 1.19 visita de obra que quedaran adjuntos a la presenta acta, firma también el listado de asistencia a la visita técnica.

El Dr. Oscar Dueñas comienza la reunión presentando a los participantes de la misma, y comenta que el hospital está realizando el proceso para la contratación de un proponente para realizar las obras correspondientes al reforzamiento estructural del Hospital Universitario de la Samaritana en su etapa 1.

La arquitecta Irina interviene y hace la descripción del proyecto y del plan de contingencia que propone el hospital y explica cuáles son las etapas en que se encuentra dividido el mismo, comenta el tipo de sistema estructural a utilizar, se aclara que por ser un edificio de conservación patrimonial los elementos arquitectónicos deben conservarse.

El Ing. Luis Enrique Aycardi representante de la firma PCA quien realizo los diseños estructurales necesarios para el reforzamiento del hospital y quien fue convocado a esta reunión hace su intervención aclarando las preguntas que le realiza el Ingeniero de la firma interesada en participar del

DESARROLLO

proceso licitatorio, los temas comentados son los siguientes:

1. Detalles, el ing Aycardi precisa que el sistema constructivo a utilizar será una estructura compuesta por pórticos metálicos internos, dilatados de los muros de fachada y anclados a la losa de entrepiso en cada piso, el resto del reforzamiento será en pantallas de concreto reforzado, se hace la descripción del pórtico metálico sus posiciones, especificaciones, instalación en sitio, y anclajes Se recomienda para la estructura metálica usar uniones pernadas.
2. el ing. Luis Enrique advierte de los imprevistos que podrán presentarse dentro de la obra y que no están incluidos dentro de las cantidades de obra proyectadas. Los planos de taller se realizaran por parte de la firma constructora y deberán ser avalados por la firma diseñadora PCA.
3. Se deberán realizar comités de obra semanalmente y técnicos cada vez que se requiera.

Posteriormente se realiza la vista de obra, a las instalaciones del hospital, se visita el lugar donde la empresa constructora hará su campamento, se precisa que está a su cargo realizar todas las adecuaciones necesarias para garantizar su funcionamiento, allí también quedara el centro de acopio para la obra, se visitan también las áreas de sótano y primer piso dando le claridad al alcance y a los movimientos, horarios y restricciones que tiene la institución.

DECISIONES / CONCLUSIONES TOMADAS

- El Ing. Edinson Gómez de la firma CABAR construcciones solicita los planos de Plan de contingencia en medio magnético al correo coordinadoralicitaciones@cabarconstrucciones.com, Daniela Ávila coordinadora de licitaciones.







PLAN DE MEJORMIENTO

Plan de Mejoramiento: SI ___ NO ___

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA DE ASISTENTES

1.		6.	
2.		7.	
3.			
4.			
5.			

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia.

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LA E.S.E. HOSPITAL DE LA SAMARITANA
VISITA TECNICA

NUMERAL	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT	TELEFONO	IDENTIFICACION	FIRMA	HORA	FECHA
1	COSEVA - Construcciones	900.421.561-9	6402249	13720435	<i>[Signature]</i>	8:30 Am	04-Jul-2014
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Se constata la presencia de la empresa a la visita técnica

[Signature]
Director Administrativo AUS