

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA



ACTA No

COMITÉ: REUNION DE: ACLARACION DE TERMINOS CONCOCTORIA

No 9 DE 2013:

SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA EL HUS

FECHA: 21-01-2013 HORA INICIO: 1:00 PM HORA TERMINACION: 3:00 PM

ASISTENTES	
NOMBRE	AREA O SERVICIO
1. Jeffrey Manolo Torres	Lider de Proyecto Arquitectura y Mantenimiento
2. Julian Ramirez Garcia	Representante Internacional de Eléctricos LTDA
3. Larentino Alarcón	Técnico electricista HUS
4. Carlos Martinez	Subdirector de Compras y Suministros
5. Fabio Rodriguez	Profesional Universitario Asociado Arquitectura y Mantenimiento HUS

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar la respectiva aclaración de términos de la CONVOCATORIA No 9 “suministro de insumos de ferretería y materiales para la construcción para el HUS”. Lo anterior con el fin de que el respectivo proponente pueda ofertar de mejor manera dentro de la convocatoria publica No 9 de 2013.

TEMAS A TRATAR

1. Desarrollo de la aclaración de términos

DESARROLLO

El proponente INTERNACIONAL DE ELECTRICOS LTDA (NIT. 809.002.625-7) es el único proponente que se presenta a aclaración de términos, solicitando dicha aclaración también con oficio (adjunto al acta).

En dicho oficio el proponente solicita:

“El certificado del RUP se solicita actualizado a corte septiembre 30 de 2012, sin embargo la cámara de comercio exclusivamente exige que este presente la información financiera anual, es decir a corte 31 de diciembre, por lo anterior solicito comedidamente se modifique este requerimiento y se permita presentar el RUP con la información actualizada a corte 31 de diciembre de 2011. .

Respuesta HUS. El balance y los estados financieros tiene que estar a corte 30 de septiembre de 2012 y el RUP debe estar vigente

Solicito comedidamente se informe que tiempo de entrega se requiere para cada pedido durante los 11 meses de duración del contrato. **Respuesta HUS: 72 horas máximo.**

Solicito comedidamente que impuestos se deben cancelar para la legalización del contrato. Agradezco su valiosa atención y colaboración. **Respuesta HUS: comprar las pólizas únicamente.**

Solicito se aclara si las marcas mencionadas en el anexo 3 – Especificaciones Técnicas y Anexo 5 – Propuesta Económica para los ítems 1,2,6, 7,8,15,16,58,59,75,76,77,78,92 Y 108, son solo de referencia o son las marcas que se deben ofertar, o por el contrario se

DESARROLLO

pueden ofertar marcas similares y compatibles que cumplan con las exigencias técnicas del Hospital. **Respuesta HUS: pueden cotizar marcas similares compatibles que cumplan con las exigencias técnicas del hospital.**

Para el Ítem 5 – Amplificadores para señal TV, solicito comedidamente se sirva indicar el tipo o referencia. **Respuesta HUS: Con capacidad mínima para 10 televisores.**

Para el Ítem 9 – Balasto 2x48 Multivoltaje, este balasto no es comercial comúnmente se usa a 110v, este es el requerido por la entidad. **Respuesta HUS: es correcta la apreciación del proponente, es balasto 2*48 a 110 voltios.**

Para el Ítem 11- Balasto de sodio, de cuantos vatios se requiere, pues esto no se indica y es indispensable para poder ofertar. **Respuesta HUS: 400 wattios**

Para el Ítem 13 – Bobina ventilador Samurai Shimasu, cual es la referencia del ventilador. **Respuesta HUS: shimatsu incelt modelo woa – 16, samurai max air, samurai turbo silence**

Para el Ítem 14 - Bombillo de 100 W, estos bombillos conforme RETIE ya no son comerciales, solicitamos cambiar este ítem por Bombillos de 60 W. **Respuesta HUS: aclaración es correcta a 60 wattios**

Para el Ítem 31 - Canaleta de ¼ de sobreponer, solicitamos se sirva ampliar las especificaciones e indicar si la canaleta es plástica o metálica. **Respuesta HUS: metálica 12 *4**

Para el Ítem 35, 36, y 37 – Capacitores 40, 60 y 42, solicitamos ampliar las especificaciones. **Respuesta HUS: las unidades son en microfaradios y son para aires acondicionados, osea 220 voltios.**

Para el Ítem 44 – Contactor Trifásico de 24 amp La Bobina, solicitamos se indique la bobina de cuantos voltios es. **Respuesta HUS: 220 voltios**

Para el ítem 67 – Reflector a 220 v, de cuantos vatios es. **Respuesta HUS: 400 wattios**

Para el Ítem 69 – Roceta, se refiere a roseta, plafón o 4 puntas. **Respuesta HUS: se refiere a roseta**

Para el Ítem 79 – Telefono (Aparato), que referencia o que funciones especiales son requeridas. **Respuesta HUS: de una línea con funciones básicas de teclado**

Para el Ítem 90 – Transformador RV, que referencia se requiere. **Respuesta HUS: se refiere a entrada 110voltios salida 12 voltios 50 wattios**

Para el Ítem 105 – Contactor de 80 amp con relay, de que voltaje se requiere. **Respuesta HUS: trifásico a 20 voltios**

DECISIONES / CONCLUSIONES TOMADAS

El proponentes preparara la respectiva propuestas con los datos adquiridos en la presente visita de aclaración de términos.

PLAN DE MEJORMIENTO

Plan de Mejoramiento: SI ___ NO X

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA DE ASISTENTES		
①	Handwritten signature	_____
②	Handwritten signature	_____
③	Handwritten signature	_____
④	Handwritten signature	_____
⑤	Handwritten signature	_____

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia.